

TESTKON PERİYODİK MUAYENE TEST ANALİZ VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Emrez Mh. 174 Sk. No:18/A Kat:2 Gazimir / İZMİR
GSM: +90 551 878 62 56 **e-Posta:** bilgi@testkon.com **Web:** www.testkon.com

1 - FİRMA BİLGİLERİ

Firma Adı		Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi ve Saati	
Periyodik Kontrol Adresi		Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi ve Saati	
Telefon Numarası		Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	
E-posta		Takip Kontrolü Tarihi	
SGK/DETSIS No		SÖZLEŞME ID	
Periyodik Kontrol Metodu ve Kapsamı	Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği – Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği – Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği – EK III, Tablo 3'te TS ISO 8528 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.	Rapor Tarihi	

2 - EKİPMAN BİLGİLERİ

2 - 1 ETİKET BİLGİLERİ

Ekipman Türü		Seri / Üretim Numarası	
Ekipman Markası		İmal Yılı	
Ekipmanın Modeli		Frekans (Hz)	

2 - 2 TESPİT EDİLEN BİLGİLER

Gerilim (V)		Elektrik Sağladığı Bölüm	
Güç (kVA)		Konumu ve Kullanım Amacı	

3 - TEST DEĞERLERİ

Test Tarihi		Topraklama Ölçüm Değeri	< 5,000 Ω
-------------	--	-------------------------	-----------

4 - ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ

Ölçüm Aleti Adı	Multi Function Tester (KYORİTSU)	Ölçüm Aleti Seri No	0002891	Kalibrasyon Tarihi	21.10.2025
-----------------	----------------------------------	---------------------	---------	--------------------	------------

5 - KONTROL KRİTERLERİ VE TESTLER

Kontrol Kriteri	Değerlendirir	Kontrol Kriteri	Değerlendirme
1.Jeneratörün konulduğu yer ve alan uygun mu?		8.Jeneratör için kimlik bakım dosyası tutuluyor mu?	
2.Jeneratörün sistemi kaldıracak durumda olup olmadığı?	UYGUN	9.Yakıt tankı seviyesi düzenli kontrol ediliyor mu?	UYGUN
3.Jeneratörün koruyucu kabini var mı?	UYGUN	10.Yakıt seviyesi gösterge paneli var mı?	UYGUN
4.Egzoz dumanı için önlem alınmış mı?	UYGUN	11.Yedek yakıt deposu var mı?	UYGULANAMAZ
5.Jeneratör çevre kirliliğine neden oluyor mu?	UYGUN	12.Aküde şişme ve sızıntı var mı?	UYGUN
6.Jeneratör elektrik kesintisi durumunda istenen sürede devreye giriyor mu?	UYGUN	13.Yağ seviyesi ve su seviyesi uygun mu?	UYGUN
7.Kış aylarında motor suyunun donmaması için antifriz suyu kullanılıyor mu?	UYGUN	14. Jeneratörün harici gövde topraklama durumu?	UYGUN

Bu rapor xxtesisinde xx.xx.yyyy tarihinde yapılan muayeneler için geçerli olup, **TESTKON PERİYODİK MUAYENE TEST ANALİZ VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ**'nin yazılı onayı olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Deney sonuçları, ölçüm sırasındaki proses şartlarını kapsar.

BU BELGE 5070 SAYILI İMZA KANUNU KAPSAMINDA E-İMZA İLE İMZALANMIŞTIR.

RAPOR KODU: TEK-1125-0169-JEN01

6 - KUSUR AÇIKLAMALARI

Değerlendirme "Uygun", "Uygun Değil" ve "Uygulanamaz" olarak yapılmıştır. Uygun: İlgili şartlar karşılanmıştır. Uygulanamaz: Bu şart ürüne uygulanamaz/uygulanmasına gerek yoktur. (—): Tespit edilemeyen bilgi.

7 - NOTLAR

8 - SONUÇ VE KANAAT

Periyodik kontrol tarihi itibari ile yukarıda teknik özellikleri belirtilen Jeneratörün mevcut şartlar altında **kullanımı uygundur / uygun değildir.**

9 - ONAY

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİNİN		İmzası
Adı / Soyadı	Mert KAYA	
Mesleği / Oda Sicil No	Elektrik-Elektronik Mühendisi / 79601	
Kalıcı Ekipnet Nu. / T.C. Kimlik Nu.	K21048477 / 26165609230	
Diploma No ve Tarihi	976 – 15/10/2018	

Bu rapor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtesisinde xx.xx.xxxx tarihinde yapılan muayeneler için geçerli olup, **TESTKON PERİYODİK MUAYENE TEST ANALİZ VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ'** nin yazılı onayı olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Deney sonuçları, ölçüm sırasındaki proses şartlarını kapsar.

BU BELGE 5070 SAYILI İMZA KANUNU KAPSAMINDA E-İMZA İLE İMZALANMIŞTIR.

RAPOR KODU: TEK-1125-0169-JEN01